



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКТ ПРОВЕРКИ

от " 24 " ноября 2017 г.

№ 6540-Р-ПЛ-А/1.7
10 час.00 мин.

Пятигорск

органа государственного контроля (надзора), юридического лица
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени
атамана М.И. Платова»,
ИНН 2615004324

По адресу/адресам: Ставропольский край, Новоалександровский район, станица
Григорополисская, ул.Ленина, д.1

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

На основании: Распоряжения Кавказского Управления Ростехнадзора от 25.10.2017 № 6540-Р-ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Заварзиным Д.П.

была проведена (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении:
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова»,
ИНН: 2615004324; ОГРН: 1022602825695.

Руководитель: директор Козел Сергей Григорьевич; тел: (86544) 52299.

Юридический адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, станица
Григорополисская, ул.Ленина, д.1; электронная почта: gshtd@mail.ru :

Фактический адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, станица
Григорополисская, ул.Ленина, д.1

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно)
с «20» ноября 2017 г. по «24» ноября 2017 г. с 9.00 часов до 17 часов.

Продолжительность 5 рабочих дней.

Общая продолжительность проверки: пять рабочих дней/восемьдесят рабочих часов
рабочих дней/часов

Акт составлен: Кавказским Управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки
ознакомлен: Козел С.Г., директор 10.11.2017г. в 13.00

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

Лица(о), проводившие проверку:

- государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Ведерникова Ирина Борисовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Козел Сергей Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно- правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ,утв. Минэнерго РФ от 13. 01. 2003 года N 6, Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 .01. 2003 года, Регистрационный N 4145; Правила устройства электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328 н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013г. №30593).

п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного, нормативного технического документа, номер пункта, статьи требования которого нарушены	Лица, допустившие нарушение
1	2	3	4
Электрохозяйство			
1.	Нет приказа о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство учебного заведения	п.1.2.3; 1.2.1; 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Юридическое лицо ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
2.	Электромонтер, преподаватели физики, информатики, старший мастер не прошли проверку знаний по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора	п.1.4.34 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Юридическое лицо ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
3.	Электротехнологический персонал столовой (повара, кух.работчие) не прошли проверку знаний по электробезопасности	п.1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Юридическое лицо ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
4.	Не разработаны мероприятия по безопасности труда со сторонними организациями (ЭТЛ, наладочными, строительно-ремонтными и т.д.),	п.1.7.17 Правил технической эксплуатации	Юридическое лицо ГБПОУ

	учитывающие взаимодействие строительно-монтажного и эксплуатационного персонала	электроустановок потребителей	ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
5.	Отсутствует журнал инструктажа установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда с командированным персоналом	п.46.4 Правил по ОТ при эксплуатации электроустановок	Юридическое лицо ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
6.	Отсутствует общая схема электроснабжения здания техникума	п.1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
7.	Учреждение не в полном объеме укомплектовано технической документацией по эксплуатации электроустановок.	гл. 1.8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Юридическое лицо ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
8.	Кровля на общежитии не соответствует СНиП (протекает)	п. 1.1.23 Правила устройства электроустановок	Юридическое лицо ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
9.	Не сделаны надписи о назначении присоединений и их диспетчерских наименований в РУ-0,4 кВ	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Юридическое лицо ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
10.	Оборудование РУ-0,4 кВ не очищено от пыли и грязи.	п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Юридическое лицо ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
11.	РУ-0,4 кВ не имеет запирающего устройства	п.2.2.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Юридическое лицо ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
12.	Отсутствует перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации	п.1.8.2 Правил технической эксплуатации	Юридическое лицо ГБПОУ

		электроустановок потребителей	ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
13.	Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании	п.1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Юридическое лицо ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
14.	Электропроводка в мастерских с истекшим нормативным сроком службы и не соответствует требованиям Правил (выполнена проводом с алюминиевыми жилами).	п.1.6.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; п.1.7.3 Правил устройства электроустановок	ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
15.	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство.	п.2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Юридическое лицо ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
16.	Вышедшие из строя люминесцентные лампы не вывозятся для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места.	п.2.12.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова
17.	Отсутствует комплект электрозащитных средств в требуемом объеме	п.1.2.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Юридическое лицо ГБПОУ ГСХТ им. Атамана М.И.Платова

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: **выявлено 17 нарушений.**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки): **20.11.2017г.**

Ставропольский край

(Ведерникова И.Б.)

(подпись проверяющего)

Ведерникова И.Б.

(Козел С.Г.)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица,

индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение Кавказского Управления Ростехнадзора от 25.10.2017 № 6540-Р-ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Д.П.Заварзиным.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Кавказское управление
Ростехнадзора
Ставропольский край
государственный инспектор отдела К.12.6
(подпись) Ведерникова И.Ф.

(И.Б. Ведерникова)

(расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор

(должность руководителя организации)

(подпись)

24 ноября 2017 г.

Козел С.Г.

(расшифровка подписи)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

